

Hőszivattyú kiválasztási segédlet



Medence méret (m³)	A legolcsóbb hőszivattyú	Energiatakarékosabb hőszivattyú	A legolcsóbb hőszivattyú	Energiatakarékosabb hőszivattyú	A legolcsóbb hőszivattyú	Energiatakarékosabb hőszivattyú	A legolcsóbb hőszivattyú	Energiatakarékosabb hőszivattyú
12	HSP 503	HSP 207	HSP 405	HSP 207	HSP 408	HSP 209	HSP 209	HSP 909
25	HSP 405	HSP 207	HSP 411	HSP 212	HSP 712	HSP 912	HSP 717	HSP 917
35	HSP 408	HSP 209	HSP 212	HSP 613	HSP 717	HSP 917	HSP 920	HHS 171
45	HSP 411	HSP 212	HSP 912	HHS 171	HSP 920	HHS 171	HSP 920	HHS 171
50	HSP 212	HSP 912	HSP 717	HSP 618	HSP 920	HHS 211	HSP 928	HHS 211
60	HSP 717	HSP 917	HSP 717	HSP 917	HSP 920	HHS 251	HSP 928	HHS 211
75	HSP 717	HSP 917	HSP 920	HHS 251	HSP 928	HHS 301	HHS 251	
90	HSP 920		HSP 928		HHS 301		HHS 251	
150	HSP 928							
Szezon meghosszabbítása	Medencehasználat május második felétől szeptember első feléig		Medencehasználat május első felétől szeptember második feléig		Medencehasználat április második felétől október első feléig		Medencehasználat április első felétől október második feléig	

A medencék esetében feltételeztük:

- átlagos hőmérsékleti értékek
- átlagos széljárás
- átlagos medence térfogat/felület arányt
- medence takarót
- napi max. 10 órás forgatási időt

FONTOS:

Ajánlatunk nem minősül kötelező érvényűnek, csupán általános iránymutatás. Minden egyes medence egyedi számítást igényel, és nem lehet figyelembe venni az időjárás kiszámíthatatlanságát.